

現地調査チェックシート

※戸建木造住宅2階建て以下に使用することができます。

現地調査実施日	年 月 日	チェックシート作成日	年 月 日	
住宅取得者 (予定)		申込受付番号		
届出事業者名		事業者届出番号		
		担当者		
現場所在地				
項目		A	B	
周辺の概況		市街地・畑地・山・丘陵地	水田・沼地跡・谷地	
周辺状況  (建設地を中心に半径50m程度以内の目視調査を行う)	周辺道路	異常なし	舗装に亀裂、陥没、波打	
	近隣建物	異常なし	基礎・外壁に亀裂、不同沈下等	
	近隣工作物	異常なし	擁壁・ブロック塀等に亀裂、段差、はらみ出し	
	川・池・水路等 (小規模な排水溝を除く)	調査範囲なし	調査範囲にあり	
	建設地の既存建物	異常なし	不同沈下	
敷地状況	山・丘陵地 傾斜地の 造成地  □該当なし	一団の造成戸数	新規造成5戸未満	新規造成5戸以上
		切土・盛土	切土部	切盛部・盛土部・不明
		造成年数	造成後10年以上	造成後10年未満・不明
		擁壁	擁壁高さ	擁壁高さ1m未満
	建物との離れ		擁壁高さの1.5倍以上	擁壁高さの1.5倍未満
	平坦地の 整地  □該当なし	整地年数	5年以上	5年未満・不明
		客土の厚さ	客土50cm未満	客土50cm以上
		軟弱さ	右記B項目以外の場合 (表層部は概ね良好な地盤)	鉄筋が容易に差し込める スコップで容易に掘れる 車等による振動を体感する
	ビル・工場等の大規模な 既存建物の解体		なし	あり・不明
	判定		一項目でもBが選択された場合、地盤調査を行う	